

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
тел.: (343) 346-12-60, (343) 346-12-70, факс: (343) 346-12-54,
e-mail: gu@mchs96.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского ГО,
Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36а, т. 8 (343) 605-20-88,
e-mail: tond-tavda@mail.ru

(наименование органа государственного надзора)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

6623006100020533 6224

В период с 14 ч. 00 мин. "09" марта 2023г. по 14 ч. 30 мин. "09" марта 2023г.

в рамках подготовки к детской оздоровительной кампании проведено обследование территории, здания и помещений Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. Карла Маркса, 13.

При проведении обследования выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479);
2. Трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода выполнены из полимерных материалов (СП 10.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ; п. 14.3.1 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий п. 7.1.3);
3. Не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (фактический расход «диктующего» пожарного крана 1,86 л/с (нормативный 2,5 л/с), согласно акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 17.10.2022г.) (п. 50 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479);

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия)

Непринятие мер по устранению выявленных нарушений способствует возникновению и распространению пожара на объекте, а так же создаст угрозу жизни, здоровью людей, возможное уничтожение имущества или причинение материального ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 166 "Об утверждении Правил составления и

направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения"

ПРЕДЛАГАЮ

1. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 рассмотреть настоящее предостережение.

2. Устранить выявленные нарушения;

3. Принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности;

Направить уведомление об исполнении предостережения в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36а, т. 8 (343) 605-20-88, e-mail: tond-tavda@mail.ru.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Директора МАОУ СОШ № 2 Отрадных Наталью Владимировну

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за нарушения обязательных требований пожарной безопасности в Российской Федерации предусмотрена административная ответственность


(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение, нарушение обязательных требований)

Государственный инспектор по
пожарному надзору Тавдинского ГО,
Таборинского МР
капитан внутренней службы
Васьков Яков Николаевич

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

"19" марта 2023 г.




(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849502

Владелец Отрадных Наталья Владимировна

Действителен с 05.09.2025 по 05.09.2026